

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT

1. Przedmiot zamówienia:

Przeglądy i naprawy 3 sztuk wirówek soli

2. Przeglądy oraz naprawy obejmują:

- a) dwie wirówki typu **SHS 602/715 ZK firmy SIEBTECHNIK**
- b) jedną wirówkę typu **P-500/2 firmy SULZER ESCHER WYSS**
3. W przypadku awarii wykonawca zobowiązany jest podjąć, do 24 godzin od momentu zgłoszenia, działania mające na celu jej usunięcie.
4. Przegląd i naprawa serwisowa wirówek obejmuje następujące elementy wirówek:
 - a) Układ napędowy
 - b) Obudowa
 - c) Komory wylotowa i zsykowa
 - d) Przewód zasilający wirówkę
 - e) Stożki
 - f) Bębny
 - g) Zgarniacze soli
 - h) Sita szczelinowe
 - i) Układy smarowania i hydrauliki
 - j) Układ chłodzenia wirówki
 - k) Układ sterowania
5. Do zakresu przeglądu (naprawy serwisowej) należy m.in. sprawdzenie głównych podzespołów, luzów, pasowań, stopnia zużycia itp. oraz w razie konieczności wyważanie bębnow.
6. W trakcie dokonywania przeglądu (naprawy serwisowej) należy określić stan poszczególnych elementów i zużyte części wymienić lub zaplanować termin ich wymiany.
7. Zakres obejmuje wykonanie zabezpieczenia korpusu od strony bębna kompozytami odpornymi na sól i temperaturę do 120 C oraz wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego farbami odpornymi na sól pozostałej części korpusu wirówki.
8. Zakres przeglądu (naprawy serwisowej) wirówek obejmuje dostarczenie podstawowych materiałów eksploatacyjnych takich jak: o-ringi, uszczelki oraz środki czyszczące i zabezpieczające.
9. Pozostałe materiały i części konieczne do wymiany dostarcza Zamawiający na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę wykazu.
10. Po zakończeniu przeglądu lub naprawy każdego urządzenia, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu protokołu dotyczącego zakresu wykonywanych prac, szczegółowych danych dotyczących przeprowadzonych pomiarów oraz stwierdzenia gotowości do ruchu próbnego. Wykonawca nadzoruje ruch próbny przez 72 godziny i dopuszcza urządzenie do ruchu ciągłego odpowiednim protokołem.
11. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz części zamiennych niezbędnych do zamówienia.

UWAGA:

W przypadku stwierdzenia podczas inwentaryzacji wirówki dodatkowych robót nie objętych powyższym zakresem, na roboty te zostanie sporządzony przez Wykonawcę kosztorys ofertowy na dodatkowy zakres robót a jego realizacja nastąpi po zaakceptowaniu przez Zleceniodawcę,