

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNEJ I REKULTYWACJI S.A.

JASTRZĘBIE ZDRÓJ, UL. CHLEBOWA 22

SPECYFIKACJA

do konkursu ofert na:

WYKONANIE REMONTU POMP ZATAPIALNYCH W OKRESIE 12 MIESIĘCY

I. Określenie przedmiotu i zakresu robót :

1. Wykaz typów pomp

- 1.1. Flygt C3231 170kW ; 400V
- 1.2. PZ 250 37 kW : 400V
- 1.3. EMU FA 3554 – 51 ; 90kW ; 400V
- 1.4. EMU FA 25.93D ; 75kW ; 400V
- 1.5. Wilo-EMU- FA 30.93D ; 75kW ; 400V
- 1.6. P3CA ; 18,5 kW ; 400 V
- 1.7. RPX125 ; 22,8kW ; 400V
- 1.8. Flygt 2670 ; 18kW ; 400V
- 1.9. P2BA ; 4kW ; 400V
- 1.10. PZ 250 ; 37kW ; 400V
- 1.11. Grundfos ; 13,5kW ; 400V
- 1.12. Flygt NP3171.1851MT/431; 22kW ; 400V
- 1.13. Flygt NP3301.180MT/632; 45kW ; 400V
- 1.14. EBARA 150DML522; 22kW ; 400V
- 1.15. 100PZM ; 5,5 kW ; 400V
- 1.16. AMAREX KRT K/G K 150-401/ S04 UG – 349 ; 48 kW; 400V
- 1.17. AMAREX KRT K/G K 100-315/29 UG – 311; 27 kW ; 400V

- 1.18. KSB KRT K 200-330/654 UG-S ; 62 kW ; 400V
- 1.19. MS-5-154 H ;15 kW ; 400V
- 1.20. GRINDEX MAJOR H ;6,9 kW ; 400V
- 1.21. 100 PZM 3,0 KP – 4 ; 3 kW ; 400V
- 1.22. 100PZM7,5/KZ-4 : 7,5 kW ; 400V
- 1.23. P3CC; 21 kW; 400 V
- 1.24. EBARA DW VOX 100M : 0,75 kW ; 230V
- 1.25. Flygt BS 2640 180 MT/226 ; 5,6kW ; 400V
- 1.26. Flygt FP 3202 MT ; 30 kW ; 400 V
- 1.27. Flygt 2670.180 ; 18 kW ; 400V
- 1.28. Homa H500B/25D ; 24,8 kW ; 500V
- 1.29. ABS XFP200G-CB1.3-PE160/4-G-50Ex ; 17,4 kW ; 400V
- 1.30. P-1BA ; 2,2 kW ; 500V
- 1.31. RPx150 -400.61x ; 15 kW ; 400V
- 1.32. RPx200-400.61 ; 22 kW ; 400V
- 1.33. Nurt 80 PZM 1,5/S-6 ; 1,5 kW ; 400 V
- 1.34. 100PZM3,0/Sz-4 ; 4,0 kW ; 400 V
- 1.35. PZM 075 ; 1,1 kW ; 400 V
- 1.36. RPX 50-200 ; 2,2-3 kW ; 400V
- 1.37. PRIOX 460/13M ; 1,5 kW ; 230V
- 1.38. SIGMA 65KDFU ; 1,5 kW ;400 V
- 1.39. P2CC ; 4,5 kW ; 400 V
- 1.40. EVAK 80EUS-5.2 ; 1,5 kW ; 400 V
- 1.41. Jung Pumpen US 155 DS. ; P1=1,7 kW , P2= 1,4 kW ; 400 V
- 1.42. Grundfos SE1.80.100.22.4.50D: 2,9 kW; 400V
- 1.43. Pumpex typ K154-CD 4365; 62,0kW; 400V

- 1.44. Ebara DW VOX M100A; 0,75 kW; 230V
- 1.45. 100PZM12,5/K-4 ;12,5 kW ; 400V
- 1.46. Grundfos SV034C1501P ;3,8 kW; 1432 obr ; 400V;
- 1.47. KRTRK200-401/504UG-S;48 kW; 400V
- 1.48. GRUNDFOS SE1.100.150.55.4.51D ; 5,5 kW;1455obr; 400V
- 1.49. - NURT 50 PZM 4,0 ;4 kW ; 400V
- 1.50. - RPX 125-400,4, 30kW ; 400V
- 1.51. - RPX50-200.23; 11 kW ; 400V
- 1.52. - GRUNDFOS S3.110.500.650.8.70L.8.464.8.M.D-70kW
- 1.53. - LFP DRENA PRO OP1 750/100T ; 6,5 kW ;400V
- 1.54. Mieszadło BTM901-4; 2,2 kW ; 400V
- 1.55. Mieszadło UMB80/207/2.2/C; 2,2 kW ; 400V
- 1.56. Mieszadło ABS typ AS0630.130-S13/4

2. Podstawowy zakres remontu obejmuje :

- demontaż i montaż pompy
- czyszczenie i weryfikacja części
- wymiana łożysk tocznych pompy
- wymiana o ringów i uszczelek
- wymiana uszczelnień mechanicznych
- przezwojenie uzwojenia stojana
- wymiana oleju
- próby elektryczne i mechaniczne pompy w stacji prób
- końcowy odbiór techniczny
- wystawienie niezbędnych dokumentów pompy
- trwałe znakowanie (tabliczka znamionowa)

3. W przypadku konieczności rozszerzenia zakresu remontu zachodzi potrzeba spisania protokołu konieczności w obecności Zamawiającego podając w protokole przyczynę rozszerzenia zakresu remontu oraz dodatkowy koszt o który wzrośnie wykonanie usługi.

4. Remont pompy należy kontynuować tylko po zaakceptowaniu protokołu konieczności przez Zarząd PGW i R S. A. oraz po podpisaniu aneksu do umowy

II. Podstawowe warunki umowy :

1. Termin realizacji umowy 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
2. Termin realizacji zlecenia w ramach umowy – 30 dni od otrzymania zamówienia
3. Koszt dostawy po stronie zamawiającego
4. Gwarancja 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania remontu

5. Termin płatności : 60 dni (duzi przedsiębiorcy) pozostali 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza otrzymywanie e-faktur.
6. Projekt umowy jaka zostanie zawarta z wybranym Oferentem stanowi załącznik do specyfikacji

III. Opis sposobu przygotowania oferty oraz warunki składania ofert.

Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy.

Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnionym podatkiem VAT.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Ofertę opisaną na kopercie:

„ Konkurs ofert– remont pomp zatapialnych -nie otwierać przed 31.05.2023 r.”

należy złożyć w siedzibie Zamawiającego :

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A., ul. Chlebowa 22, 44-335 Jastrzębie Zdrój
w formie załączonego do specyfikacji formularza ofertowego do dnia **31.05.2023 do godz. 10.00**

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zestawienie dokumentów, jakie należy złożyć w siedzibie Spółki wraz z ofertą :

- pisemny wykaz remontów pomp wykonanych przed datą konkursu u co najmniej dwóch podmiotów wraz z referencjami
- pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej oferenta,
- oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego rejestru KRS albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej,
- oryginał lub kserokopię poświadczoną przez oferenta za zgodność z oryginałem zaświadczenia NIP i REGON,
- oryginał lub kserokopia z właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłaceniu podatków, opłat lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub wykonanie decyzji organu podatkowego ważna przez 3 miesiące,
- oryginał lub kserokopia poświadczoną przez oferenta za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego brak zaległości w opłaceniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania wykonalności decyzji właściwego organu ZUS ważne przez 3 miesiące,
- kwestionariusz dostawcy wg zasad Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
- klauzula informacyjna RODO,
- zaparafowany wzór umowy lub oświadczenie o jej zaakceptowaniu.
- oświadczenie o statucie przedsiębiorcy.

W konkursie ofert mogą uczestniczyć oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

- a) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym , zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
- b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności ,jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

c) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem ,a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

IV Kontakt z Zamawiającym :

1. Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:
 - Marian Majchrzak – tel.32/4763076, kom. 503067427
 - Mateusz Smyczek – tel.32/2102391, kom. 606 236 896.
2. Zapytania do przedmiotu konkursu należy kierować pisemnie na adres spółki bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres sekretariat@pgwir.pl
3. Odpowiedzi na pytania zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki w terminie 3 dni od daty wpływu zapytania.

V. Informacje dodatkowe.

1. Za opracowanie oferty nie przysługuje wynagrodzenie ,oferta nie podlega zwrotowi. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, jak również uznania, że konkurs nie dał rezultatu bez podania przyczyn.
2. Z tytułu odrzucenia oferty Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu. Wartość umowy nie będzie indeksowana w okresie trwania umowy. Decyzję o wyborze oferty podejmie Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. po zapoznaniu się z wynikami postępowania konkursowego. Zastrzega się możliwość powiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu wszystkich Oferentów którzy w nim uczestniczyli oraz umieszczenia tej informacji na stronie internetowej spółki.

Opracował:

Zatwierdził: