

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNEJ I REKULTYWACJI

SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Chlebowa 22, Jastrzębie-Zdrój 44-335

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dostawa armatury dla inwestycji pt. „Budowa rurociągu wody przemysłowej PE DN800 SDR11 PN16 w miejscowości Wiśła Wielka – Studzionka” ETAP I

Jastrzębie-Zdrój, Styczeń 2023rok

1. Zamawiający.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A.
ul. Chlebowa 22, 44 - 335 Jastrzębie-Zdrój,
nr tel. (32) 476-30-73 do 79

2. Przedmiot zamówienia.

- a) **Zasuwa kołnierzowa miękkouszczelniona z przekładnią walcowo-czołową, w zabudowie krótkiej, na ciśnienie PN16, wraz z obudową teleskopową wyposażoną w wskaźnik położenia o średnicy DN800mm - 1szt.** np. firmy T.i.S, Jafar lub równoważnych spełniających poniższe kryteria:

- armatura zgodna z EN 1171
- oznakowanie zgodne z EN 19
- dopuszczalne ciśnienie robocze: 16 bar, zgodnie z PN
- testy ciśnieniowe: zgodnie EN 12266-1, klasa szczelności A
- kołnierze PN16 zgodne z EN 1092-2
- równy przelot bez gniazda
- klin z opróżnieniem, rdzeń klina wykonany z żeliwa EN-GJS-500-7 wg EN 1563 (GGG50 wg DIN 1693)
- klin pokryty z zewnątrz i wewnątrz elastomerem EPDM
- nakrętka klina wymienna, wykonana z brązu o wysokiej wytrzymałości i odporności na korozję
- trzpień wykonany ze stali nierdzewnej EN 1.4021, z walcowanym gwintem, odseparowany na całej długości od bezpośredniego kontaktu z żeliwną pokrywą zasuwy
- tuleje łożyskowania trzpienia wykonane z mosiądzu o wysokiej wytrzymałości i odporności na korozję
- uszczelnienie trzpienia (wrzeciona) zespołem uszczeltek typu O-ring wykonanych z elastomeru
- uszczelka połączenia korpusu i pokrywy, wykonana z elastomeru, wpuszczona w zagłębienie w rowku pokrywy
- śruby łączące pokrywę z korpusem wykonane ze stali nierdzewnej min. A2
- korpus i pokrywa pokryte powłoką epoksydową zgodną z EN 14901, DIN 30677-2
- zasuwa wyposażona w przyłączy do montażu przekładni / napędu elektrycznego wieloobrotowego, F25 wg ISO 5210
- zasuwa wyposażona w przekładnię wieloobrotową walcowo-czołową
- przyłącza przekładni zgodne z ISO 5210: wyjściowe F25, wejściowe F14
- wałek wejściowy z wpustem wg DIN 6885, umożliwiający połączenie z napędem elektrycznym / przedłużeniem trzpienia / kołem ręcznym
- zabezpieczenie antykorozyjne przekładni właściwe dla strefy C5-M, całkowita grubość powłoki min. 140 µm

- b) **Zasuwa kołnierzowa miękkouszczelniona, w zabudowie krótkiej, z gładkim i wolnym przelotem, na ciśnienie PN16, o średnicach: DN200mm-2szt., DN150mm-2szt.** np. firmy Jafar, T.i.S lub równoważnych spełniających poniższe kryteria:

- Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15
- Prosty przelot zasuwy, bez przewężenia i bez gniazda w miejscu zamknięcia,
- Klin wulkanizowany na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz gumą NBR, EPDM,
- Prowadzenie klina w korpusie przez zastosowanie niskotarciowych elementów ślizgowych, z tworzyw sztucznych
- Wymienna nakrętka klina wykonana z mosiądzu prasowanego,
- Trzpień wykonany ze stali nierdzewnej min. 316L z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzem trzpienia,

- Wrzeczono łożyskowane za pomocą nisko tarcowych podkładek z tworzywa w płaszczyznach poziomej i pionowej
- Uszczelnienie trzpienia o-ringowe minimum 4 uszczelki typu o-ring, zewnętrzna uszczelka zgarniająca – zabezpieczająca pakiet uszczelnienia trzpienia przed zewnętrznymi zanieczyszczeniami
- Możliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ciśnieniem, bez konieczności demontażu pokrywy
- Korek uszczelniający wykonany z mosiądzu prasowanego zabezpieczony specjalnym pierścieniem przed wykręceniem
- Uszczelka czyszcząca zabezpiecza korek górny uszczelnienia trzpienia przed penetracją zanieczyszczeń z zewnątrz
- Śruby łączące pokrywę z korpusem ocynkowane, wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową
- Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy PN-EN 14901 potwierdzona certyfikatem GSK RAL
- Zgodność wyrobu z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-2, PN-EN 1171

c) Wstawka montażowa na ciśnienie PN 16, o średnicach DN800-1szt. np. firmy Jafar lub równoważnych spełniających poniższe kryteria:

- Wstawka jest wykonana z żeliwa sferoidalnego
- Uszczelnienie z elastomeru EPDM lub NBR
- Szpilki gwintowane i podkładki ze stali A2, nakrętki A4
- Połączenia kołnierzowe i przyłącz wg. PN-EN 1092-1+A1, ciśnienie PN16
- Przenosi wszystkie siły osiowe rurociągu
- Konstrukcja wstawki umożliwia jej demontaż przy ograniczonej ilości miejsca

d) Zawór napowietrzająco odpowietrzający PN16, o średnicach DN150 - 2szt. np. firmy Hawle

Specyfikacja techniczna przedmiotu konkursu musi spełniać wymagania zapisane w „Wytycznych technicznych do projektowania i budowy sieci rurociągów wody przemysłowej i kolektora wód dołowych „Olza” oraz urządzeń sieciowych usytuowanych na terenie działalności Przedsiębiorstwa”(zał. nr. 7).

3. Opis przygotowania oferty

- 1) Oferta składa się z części technicznej i handlowej.
- 2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
- 3) Oferta (każda strona) oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
- 4) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
- 5) Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.
- 6) Każdy Oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.
- 7) Oferty składa się w jednym egzemplarzu.
- 8) Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzezroczystych i zaklejonych kopertach – zewnętrznej i wewnętrznej w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji Spółka Akcyjna, ul. Chlebowa 22, 44 - 335 Jastrzębie Zdrój oraz oznakowana następująco:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji Spółka Akcyjna, **Dostawa armatury dla inwestycji pt. „Budowa rurociągu wody przemysłowej PE DN800 SDR11 PN16 w miejscowości Wiśła Wielka – Studzionka” ETAP I**

- 9) W kopercie zewnętrznej powinny się znajdować w oddzielnych nieprzezroczystych kopertach oferta techniczna i handlowa.
- 10) Koperty wewnętrzne powinny być zaadresowane i oznaczone jak wyżej, a ponadto opatrzone nazwą i dokładnym adresem Oferenta.

4. Dokumenty bezwzględnie wymagane (brak któregośkolwiek z poniższych dokumentów upoważnia Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji Spółka Akcyjna. do odrzucenia oferty):

1) Część techniczna oferty:

- a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy:
- dane Oferenta – zał. nr 1,
 - oświadczenia Oferenta – zał. nr 2,
 - udokumentowanie wykonania co najmniej dwóch podobnych zleceń przed datą przetargu wraz z referencjami do tych zadań – doświadczenie zawodowe – zał. nr 3,
 - oświadczenie oferenta przyjęcia warunków finansowych i gwarancji – zał. nr 4,
 - oświadczenie o statusie przedsiębiorcy – zał. nr 5.
- b) karty katalogowe, DTR, certyfikaty
- c) pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej Oferenta, o ile reprezentacja nie wynika z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem,
- d) dowód wniesienia wadium,
- e) oryginał lub kserokopia, poświadczona przez Oferenta za zgodność z oryginałem, aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – okres ważności zaświadczenia 6 miesięcy,
- f) oryginał lub kserokopia poświadczona przez Oferenta za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – okres ważności zaświadczenia 3 miesiące,
- g) oryginał lub kserokopia poświadczona przez Oferenta za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ZUS – okres ważności zaświadczenia 3 miesiące,
- h) oryginał lub kserokopia, poświadczona przez Oferenta za zgodność z oryginałem, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2022, a w przypadku Oferentów nie zobowiązanych do sporządzania bilansu – informacji określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności ogółem,
- i) w przypadku gdy Oferent ma status Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i wartość jego oferty przekracza dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego zobowiązany jest przedstawić uchwałę wspólników zgodnie z art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.),
- j) klauzula informacyjna RODO,
- k) zaakceptowany projekt umowy lub oświadczenie o zaakceptowaniu projektu umowy bez zastrzeżeń.

2) Część handlowa oferty:

- a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy:
- dane Oferenta – zał. nr 1,
 - ofertę ceny ze wszystkimi jej składnikami wykonania przedmiotu przetargu (netto i brutto) – zał. nr 2,
- b) w przypadku gdy Oferent ma status Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i wartość jego oferty przekracza dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego zobowiązany jest przedstawić uchwałę wspólników zgodnie z art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1030).
- 3) W przypadku gdy jakkolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Oferenta, wpisuje on „nie dotyczy”.
- 4) Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez otwierania koperty wewnętrznej. W przypadku nie przyjęcia oferty technicznej, oferta handlowa nie będzie otwierana i zostanie zwrócona na adres Oferenta.

5. Warunki wymagane od Oferentów ubiegających się o zamówienie.

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

- a) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
- b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- c) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
- d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.

Oferenci przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami ofertowymi.

6. Termin realizacji umowy – do 31.05.2023 r.

7. Warunki umowy

Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Oferentem, stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.

8. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do dnia 15.02.2023 r. do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A.
ul. Chlebowa 22, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Kancelaria wystawia pokwitowanie przyjęcia oferty.

9. Wadium

Ustala się wadium w wysokości **10 000,00 zł**, słownie: dziesięć tysięcy złotych.

Oferent wnosi wadium w formie przelewu na konto:

PKO BP S.A. O/RYBNIK 22 1020 2472 0000 6702 0018 2212 z dopiskiem **Dostawa armatury dla inwestycji pt. „Budowa rurociągu wody przemysłowej PE DN800 SDR11 PN16 w miejscowości Wisła Wielka – Studzionka” ETAP I**

Wadium powinno znajdować na koncie Zamawiającego najpóźniej w przeddzień otwarcia ofert.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wniesienia wadium w innej formie.

Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty technicznej.

Oferent, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego jeżeli odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.

Oferent, którego oferta została wybrana pozostawi kwotę wadium na rachunku bankowym Zamawiającego w wysokości 10 000,00 zł do dnia podpisania umowy.

10. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni (lub dłużej jeżeli tak zaznaczono w przetargu) od upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem ust. 31 Regulaminu Przetargu. Oferent, którego oferta została wybrana jest związany ofertą do czasu zakończenia realizacji umowy

11. Tryb udzielania wyjaśnień

Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytania Oferentów muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. ul. Chlebowa 22, (44-335) Jastrzębie-Zdrój
lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@pgwir.pl

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi, która zostanie umieszczona na stronie internetowej firmy w dziale Ogłoszenia, chyba że pytanie wpłynęło do Zamawiającego na mniej niż 3 dni robocze przed upływem terminu składania ofert.

Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

- mgr inż. Bartosz Gajda- tel. 570 900 034
- mgr inż. Maria Andrejewicz- tel. 602 744 008

12. Otwarcie ofert

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **15.02.2023 r. o godz. 9:05** w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A., ul. Chlebowa 22, 44-335 Jastrzębie-Zdrój,

13. Informacje dodatkowe

- a) za opracowanie oferty nie przysługuje wynagrodzenie, oferta nie podlega zwrotowi,
- b) przetarg przeprowadza komisja przetargowa,
- c) postępowanie przetargowe jest poufne,
- d) Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, jak również uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn,
- e) z tytułu odrzucenia ofert, Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu,
- f) wartość umowy nie będzie indeksowana w okresie trwania umowy,
- g) decyzję o wyborze oferty podejmuje Zarząd PGWiR S.A. po zapoznaniu się z wynikami postępowania przetargowego.

14. Tryb ogłoszenia wyników przetargu

- a) wyniki postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej PGWiR S.A. Niezależnie od ogłoszenia wyników o wyborze oferty zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy Oferenci.
- b) wybrany Oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.

Załączniki:

- Formularz ofertowy – część techniczna,
- Formularz ofertowy – część handlowa,
- Regulamin przetargu,
- Projekt umowy jaka zostanie zawarta z wybranym Oferentem.
- Kwestionariusz oceny dostawców.

- Klauzula informacyjna
- Wytyczne techniczne do projektowania i budowy sieci rurociągów wody przemysłowej i kolektora wód dołowych „Olza” oraz urządzeń sieciowych usytuowanych na terenie działalności Przedsiębiorstwa.

Opracował:

Zatwierdził: