



budowlanej nie wpływa na projektowych.

STAROSTWO POWIATOWE
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Rogumińska
44-330 Wodzisław Śląski

Załącznik do pozwolenia na budowę
Nr 10026/23 z dnia 31.10.2023

LEGENDA:

- 1 proj. budynek przepompowni
 - 2 proj. agregat prądowłóczy o mocy ciągłej 250kVA/200kW / 400V
 - 3 proj. stacja transformatorowa słupowa STSsp-W13,5 20/0,4kV 400kVA
 - 4 proj. separator
 - 5 proj. wylot prefabrykowany
 - proj. wewnętrzna droga dojazdowa o dł. 31,2 m
 - proj. plac wewnętrzny
 - proj. korytko ściekowe otwarte 27x13x40cm
 - proj. korytko ściekowe liniowe z kratą pomostową 13x12x100cm
 - proj. ściek - bet. kostka brukowa, typ prostokąt
 - proj. ogrodzenie
 - proj. rurociąg stalowy Ø700
 - proj. kanalizacja deszczowa
 - proj. umocnienie skarpy potoku
 - proj. umocnienie dna potoku
 - proj. przyłącze elektroenerget. kablowe ziemne 20kV
 - proj. przyłącze elektroenerget. zasilania podstawowego 0,4kV
 - proj. przyłącze elektroenerget. zasilania rezerwowego 0,4kV
 - proj. zasilanie oświetlenia terenu
 - proj. słup stalowy ocynkowany z oprawą LED ośw. terenu
 - proj. osłona kabla ziemnego SN 20kV
 - proj. zjazd indywidualny (wg odrębnego opracowania i postępowania)
 - proj. miejsce postojowe 2,5m x5,0m
- istniejące uzbrojenie terenu:
- istn. słup SN 20kV - miejsce przyłączenia do sieci elektroenergetycznej
 - istn. rurociąg wody dołowej PE Dz800
 - istn. rurociąg wody dołowej PE Dz800 do likwidacji
 - istn. rurociąg nieczystny
 - istn. gazociąg wysokiego ciśnienia Dn200
 - istn. kabel energetyczny
- inne:
- granica strefy kontrolnej gazociągu
 - granica pasa technologicznego od napowietrznej linii SN 20kV
 - granica pasa ochronnego linii SN 20kV
 - przewody linii napowietrznej SN 20kV
 - granica działki
 - zakres opracowania
 - linia rozgraniczająca jednostki MPZP
 - nr działki objętej opracowaniem
 - obszar wg odrębnego opracowania i postępowania

Narożnik	Rzędna terenu	Rzędna posadowienia fundamentu
A	236,04	233,90
B	235,90	233,90
C	236,15	233,90
D	236,20	233,90

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych w wyniku których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	WG.6640.1.63.2021
Organ służby geodezyjnej który otrzymał zgłoszenie	Starosta Powiatu Wodzisławskiego
Wykonawca prac geodezyjnych	GeoPerfect sp. j
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół WG.6640.1.63.2021_1 z dnia 05.11.2021
Imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac	Grzegorz Walecki nr uprawnień 13762

Wykonawca dokumentacji projektowej:	GWS PROJEKT Aleksander Poniatowski 43-450 Ustroń, ul. Partyzantów 15a	kom. 667 750 731 kom. 510 141 327
Temat:	Budowa przepompowni wód dołowych	
Adres:	44-325 Mszana, ul. Konopnickiej	
Nazwa rys.:	Projekt zagospodarowania terenu	Skala: 1:500 Data: VI.2023r.
Projektował:	mgr inż. Aleksander Poniatowski nr upr. SLK/8153/PWBS/18	Podpis: [Signature] Branża: Sanitarna
Projektował:	mgr inż. Piotr Szczuka nr upr. SLK/6494/PWBKb/15	Podpis: [Signature] Branża: Konstrukcyjna
Projektował:	inż. Marcin Hajost nr upr. SLK/2005/PWOD/07	Podpis: [Signature] Branża: Drógowa
Projektował:	inż. Dariusz Białycki nr upr. SLK/0940/PWOE/05	Podpis: [Signature] Branża: Elektryczna
Projektował:	mgr inż. arch. Michał Jatzczak nr upr. 21/SLOKK/2021	Podpis: [Signature] Branża: Architektoniczna
Inwestor:	Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Chlebowa 22	Rys. nr PZT 1